



1. Als Auflager kann Magerbeton oder sortiertes, gut verdichtbares Aushubmaterial verwendet werden.
Um Schäden an der Aussenwand zu vermeiden, sind gebrochene Steine grösseren Kalibers auszusortieren.
Die Schichtstärke des Auflagers beträgt 1/10 des Rohraussendurchmessers, minimal aber 25cm.
Die Planie muss in jedem Falle allseitig 50cm grösser sein als die Grundfläche des Bauwerkes.
2. Als Material für die Umhüllung sind ungebrochener Betonkies (0-16mm) oder Brechsand <6mm zugelassen.
3. Für die Auffüllung wird Schotter oder Feinkies empfohlen.



Änderungen		Änderungen		Erstellt	12.02.18	S.Knüsel	Massstab 1:10
				Geprüft			
					Freigegeben		
<input type="checkbox"/> Ohne sep. Stückliste <input type="checkbox"/> Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/> Sep. Stückliste anderer Nr.		Verwendungsbereich, Projekt		Angebots-Nr.		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> HakaGerodur <small>www.hakagerodur.ch</small>		Sach- / Artikel-Nr.		Gewicht		Format A3	
		Benennung		Ursprung		Blatt / Anz. 1 / 1	
		Fundamentempfehlung Kleinverteilerschächte		Ersetzt durch		Zeichnungs-Nr. Index	