

# Ausschreibungstexte

## GEROthen® Doppelwandrohr mit Abstandhalter

Doppelwandrohr mit Trinkwasser Mediumrohr gemäss  
SN EN 12201 aus PE 100-RC.

Rohre mit Abmessungen gemäss DIN 8074, schwarz  
mit blauen Markierungsstreifen.  
Gemäss SVGW Nr. 115.

Doppelwandrohr bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE 100-RC, Gleitkufen/Distanzhalter  
aus PE-HD, Mantelrohr aus PE-HD,  
Aussendurchmesser nach DIN 8074  
Lieferung in 5 / 10 m Stangen.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungs-  
verbindungen mittels Heizwendelschweissung bzw.  
Heizelement-Stumpfschweissung erfolgt nach den  
Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des  
DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäss  
den aktuellen technischen Informationen des  
Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind  
auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des  
Rohrherstellers und des VKR zu lagern und zu  
transportieren.

### Fabrikat

HakaGerodur Trinkwasserrohr GEROthen®.

### Hersteller

HakaGerodur AG  
Giessenstrasse 3  
Postfach  
CH-8717 Benken  
Telefon: + 41 55 293 25 25  
Telefax: + 41 55 293 25 26  
E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch  
Internet: [www.hakagerodur.ch](http://www.hakagerodur.ch)

**Aussenrohr:**  
Rohrabmessung \_\_\_\_\_ mm, SDR \_\_\_\_\_

**Innenrohr:**  
Rohrabmessung \_\_\_\_\_ mm, SDR \_\_\_\_\_

o geliefert als Stange

\_\_\_\_\_ m liefern und fachgerecht nach SIA/VKR und  
einschlägigen Verlegerichtlinien als Doppelwandrohr

verlegen: \_\_\_\_\_ CHF/m

### GEROthen® Doppelwandrohr

HakaGerodur AG	Telefon	+41 (0)55 293 25 25
Giessenstrasse 3	Fax	+41 (0)55 293 25 99
Postfach		sekretariat@hakagerodur.ch
CH-8717 Benken		www.hakagerodur.ch

24.11.2022