

# Ausschreibungstexte

## GEROthen® Trinkwasserrohr

Trinkwasserrohr gemäss DIN EN 12201 aus PE 100-RC.

Rohre mit Abmessungen gemäss DIN 8074, schwarz mit blauen Markierungsstreifen. Gemäss SVGW Nr. 115.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweissung bzw. Heizelement-Stumpfschweissung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäss den aktuellen technischen Informationen des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des Rohrherstellers und des VKR zu lagern und zu transportieren.

### Fabrikat

HakaGerodur Trinkwasserrohr GEROthen®.

### Hersteller

HakaGerodur AG

Giessenstrasse 3

Postfach

CH-8717 Benken

Telefon: + 41 55 293 25 25

Telefax: + 41 55 293 25 26

E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch

Internet: www.hakagerodur.ch

### GEROthen® Trinkwasserrohr

Rohrabmessung \_\_\_\_\_ mm, SDR \_\_\_\_\_

geliefert als Stange

geliefert als Ringbund

geliefert als Trommel

\_\_\_\_\_ m liefern und fachgerecht nach SIA/VKR und einschlägigen Verlegerichtlinien als Trinkwasserrohr

verlegen: \_\_\_\_\_ CHF/m

# Ausschreibungstexte

## GEROthen® Gasrohr

Gasrohr gemäss DIN EN 1555 aus PE 100-RC.

Rohre mit Abmessungen gemäss DIN 8074, schwarz mit orangegelben Markierungsstreifen. Gemäss SVGW Nr. 98-034-9.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweissung bzw. Heizelement-Stumpfschweissung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäss den aktuellen technischen Informationen des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des Rohrherstellers und des VKR zu lagern und zu transportieren.

### Fabrikat

HakaGerodur Trinkwasserrohr GEROthen®.

### Hersteller

HakaGerodur AG  
Giessenstrasse 3  
Postfach  
CH-8717 Benken  
Telefon: + 41 55 293 25 25  
Telefax: + 41 55 293 25 26  
E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch  
Internet: www.hakagerodur.ch

### GEROthen- Gasrohr

Rohrabbmessung \_\_\_\_\_ mm, SDR \_\_\_\_\_

geliefert als Stange

geliefert als Ringbund

geliefert als Trommel

\_\_\_\_\_ m liefern und fachgerecht nach SIA/VKR und einschlägigen Verlegerichtlinien als Gasrohr

verlegen: \_\_\_\_\_ CHF/m

# Ausschreibungstexte

## GEROthen® Industrierohr

Industrierohr gemäss DIN EN 13244 aus PE 100-RC.

Rohre mit Abmessungen gemäss DIN 8074, komplett schwarz.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels Heizwendelschweissung bzw. Heizelement-Stumpfschweissung erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäss den aktuellen technischen Informationen des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des Rohrherstellers und des VKR zu lagern und zu transportieren.

### Fabrikat

HakaGerodur Industrierohr GEROthen®.

### Hersteller

HakaGerodur AG

Giessenstrasse 3

Postfach

CH-8717 Benken

Telefon: + 41 55 293 25 25

Telefax: + 41 55 293 25 26

E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch

Internet: www.hakagerodur.ch

### GEROthen® Industrierohr

Rohrabmessung \_\_\_\_\_ mm, SDR \_\_\_\_\_

o geliefert als Stange

o geliefert als Ringbund

o geliefert als Trommel

\_\_\_\_\_ m liefern und fachgerecht nach SIA/VKR und einschlägigen Verlegerichtlinien als Industrierohr

verlegen: \_\_\_\_\_ CHF/m