

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: Abwasserrohrsysteme PE

Nummer	11020
Laufzeit	01.01.2019 – 31.12.2023; ausgestellt am 09.01.2019
Inhaber	HAKAGERODUR AG, 8717 Benken, Schweiz
Produkt	Abwasserrohrsystem PE
Anwendung	UD = im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015, EN 12666
Prüfinstitut	SKZ – Testing GmbH, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	GEROblanco, Rohre und Formteile Fa. Streng 11004, (Details siehe Produkteblatt)
Dimensionen	DN 110 – 630
Steifigkeit	SN 4: DN 110 - 150 SN 2: DN 200 - 630
Farbe	Schwarz und schwarz mit heller Innenschicht
Verbindungen	Rohre und Formstücke mit Muffe, Geberit-E-Muffe
Dichtungen	Bode Typ: SX
Prüfbericht Nr.	551818/0.1/130227 und 551918/0.1/130226

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.