

Textes de soumission

GEROfit® R Tube pour eau potable

PAS 1075.

Structure du tube conforme à la norme PAS 1075 - type 3, tube PE 100-RC avec dimensions conformes à la norme DIN 8074 et manteau de protection supplémentaire en polypropylène modifié (PP).

Tube central en noir avec bandes bleues et marquage métrique complet. Gaine de protection en bleu royal avec 4 bandes vertes et marquage métrique complet. Conformément à la SSIGE n° 0904-K285. Gaine de protection soudable bout à bout sans retrait de la gaine de protection. Les points de raccordement des conduites doivent être exécutés conformément aux informations techniques actuelles du fabricant de tuyaux. Les conduites doivent être stockées et transportées sur le chantier conformément aux directives du fabricant de tuyaux et de l'AEAI.

Marque

Tube HakaGerodur pour eau potable GEROfit® R.

Fabricant

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
Postfach
CH-8717 Benken
Telefon: + 41 55 293 25 25
Telefax: + 41 55 293 25 26
E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch
Internet: www.hakagerodur.ch

GEROfit® R Tube pour eau potable

Dimension du tube _____ mm, SDR _____

☐ livré comme barre

☐ livré sous forme de bande cylindrique

☐ livré en rouleau

_____ m livrer et poser dans les règles de l'art, selon SIA/VKR et les directives de pose correspondantes, comme tuyau d'eau potable

poser: _____ CHF/m

Textes de soumission

GEROfit® R Tube pour gaz

Tube à gaz avec manteau de protection supplémentaire selon DIN EN 1555 en PE 100-RC et selon PAS 1075.

Structure du tube selon PAS 1075 - type 3, tube PE 100-RC avec dimensions selon DIN 8074 et manteau de protection supplémentaire en polypropylène modifié (PP). Tube central en noir avec bandes jaunes oranges et marquage métrique complet. Gaine de protection en jaune orange avec 4 bandes vertes et marquage métrique complet. Conforme à la norme SSIGE n° 09-023-9. Le manteau de protection peut être soudé bout à bout sans être retiré. Les points de raccordement des conduites doivent être exécutés conformément aux informations techniques actuelles du fabricant de conduites. Les conduites doivent être stockées et transportées sur le chantier conformément aux directives du fabricant de tuyaux et de l'AEAI.

Marque

Tube HakaGerodur pour gaz GEROfit® R.

Fabricant

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
Postfach
CH-8717 Benken
Telefon: + 41 55 293 25 25
Telefax: + 41 55 293 25 26
E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch
Internet: www.hakagerodur.ch

GEROfit® R Tube pour gaz

Dimension du tube _____ mm, SDR _____

o livré comme barre

o livré sous forme de bande cylindrique

o livré en rouleau

_____ m livrer et poser dans les règles de l'art, selon SIA/VKR et les directives de pose correspondantes, comme tuyau d'eau potable

poser: _____ CHF/m

Textes de soumission

GEROfit® R Tube pour eaux usées

Tube de pression pour eaux usées avec manteau de protection supplémentaire selon DIN EN 13244 en PE 100-RC et selon PAS 1075, contrôle selon DIN CERTCO.

Structure du tube selon PAS 1075 - type 3, tube PE 100-RC avec dimensions selon DIN 8074 et manteau de protection supplémentaire en polypropylène modifié (PP). Tube central en noir et marquage métrique complet. Gaine de protection en marron avec 4 bandes vertes et marquage au mètre complet. Manteau de protection soudable bout à bout sans enlever le manteau de protection. Les points de raccordement des conduites doivent être exécutés conformément aux informations techniques actuelles du fabricant de conduites. Les tuyauteries doivent être stockées et transportées sur le chantier conformément aux directives du fabricant de tuyaux et de l'AEAI.

Marque

Tube HakaGerodur pour eaux usées GEROfit® R.

Fabricant

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
Postfach
CH-8717 Benken
Telefon: + 41 55 293 25 25
Telefax: + 41 55 293 25 26
E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch
Internet: www.hakagerodur.ch

GEROfit® R Tube pour eaux usées

Dimension du tube _____ mm, SDR _____

☐ livré comme barre

☐ livré sous forme de bande cylindrique

☐ livré en rouleau

_____ m livrer et poser dans les règles de l'art, selon SIA/VKR et les directives de pose correspondantes, comme tuyau d'eau potable

poser: _____ CHF/m