

SVGW

Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wärme/Kälte



Zertifikat Nr.: 2603-K2

Zertifikatsinhaber: HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3, CH-8717 Benken SG

Gestützt auf das Reglement ZF101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wärme/Kälte“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)
Bezeichnung: GEROfit® ANERGIE
Typen: GEROfit® ANERGIE, SDR 11
GEROfit® ANERGIE, SDR 17

dn: 32...630 PN: 10, 16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZF102 (07/24), ZGW101 (01/19)

Gültigkeit: 31.07.2031

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(A) Gemäss ZGW101 (01/19), Anhang A beträgt die minimale Wanddicke für PE 100 RC Rohre 2.9 mm.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wärme/Kälte).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wärme/Kälte

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 30.07.2026

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)

Bezeichnung: GEROfit® ANERGIE

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste	Inhalt	Index	Metrologie
GEROfit® ANERGIE, SDR 11	32-630	16	25	-	-	-	-	-
GEROfit® ANERGIE, SDR 17	75-630	10	25	-	-	-	-	-